



Słupsk, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Numer postępowania: PZPK.DAO.251.2.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego”

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej „Pzp” udziela odpowiedzi na wniesione dnia 19.08.2019 r. zapytania jak poniżej:

Pytanie nr 1:

„W dokumentacji projektowej jest wykonanie tablic z materiału Dibond 4-5 mm, natomiast na rynku Polskim występuje tylko Dibond gr. 2 lub 3 mm.

Czy zamawiający akceptuje zastosowanie materiału o grubości 2 lub 3 mm ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że na rynku polskim występuje Dibond o grubości 4-5 mm, jednak ze względu na trudną dostępność Zamawiający dopuszcza zastosowanie Dibondu 3 mm pod warunkiem wykonania, w przypadku zastosowania Dibondu 3 mm, pełnego odeskowania (ściana tylna tablicy z desek gr. 25 mm o pionowym układzie tak jak w załączniku nr 4 do części 1).

Pytanie nr 2:

„Czy do projektowania tablic zamawiający przekaże wykonawcy kompletną mapę w Corelu ?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy kompletną mapę w Corelu.

DYREKTOR
Bożena Sikora
Kierownik Zamawiającego

